


音響透過損失試験成績書	試験成績書 第 044630-1 号
	報 告 平成 16 年 11 月 11 日

平成16年9月10日付契約した依頼試験について 当財団法人ベターリビング筑波建築試験センター においての試験結果は次のとおりである。	東京都千代田区二番町4番地5 相互二番町ビル 5階 財団法人 ベターリビング 理事長 那 珂
--	---

依頼者	住 所	東京都府中市若松町2-6-6
	会社名または団体名	有限会社 あさひ建装
試験体	責任者名	山崎 鏡 蔵
	商品名	耐震スリット (イージースリット)
試験体	品 目 名	[縦目地]シーリング材 (ポリウレタン系) + バッカー + セラミックファイバー ブランケット [横目地] シーリング材 (ポリウレタン系) + バッカー + ポリエチレンフォーム + ロックウール (総厚さ 150mm、幅 25mm、総長さ 1,000+1,000mm)
	製作年月日	平成 - 年 - 月 - 日
試験体	試験体寸法 (mm)	W1; 980 × H1, 980 (枠見込み 150) 、詳細を別図 (依頼者提出図面) に示す。
	面密度 (kg/m ²)	--
試験体	その他	コンクリート付試験体と既設開口部との間には、油粘土を充填した。
	規格	JIS A 1416:2000 “実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法” に基づく。



試験担当者	統括技術管理者	所長 木 幹 夫	試験実施場所	〒305-0802 茨城県つくば市立原2 財団法人 ベターリビング 筑波建築試験センター TEL. 029(864)1745 FAX. 029(864)2466
	技術管理者	部長 遊 佐 秀 逸		
	試験責任者	試験研究員 平 光 厚 雄		
	試験実施者	参事役 清 水 則 夫 試験研究員 高 橋 央		